



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
*Московское межрегиональное территориальное управление*  
*технологического и экологического надзора*

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 2888 от « 23 » июля 2007г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **ООО «Амнис»** \_\_\_\_\_  
**111141, г. Москва, Перова поля 1-й пр., д. 8** зарегистрирована в Московском межрегиональном территориальном управлении технологического и экологического надзора Ростехнадзора с правом выполнения ПНР, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
3. Измерение удельного сопротивления земли.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.
5. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 В.
6. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью.
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью.
8. Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках напряжением до 10 кВ, калибровка плавких вставок.
9. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
10. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1000 В.
11. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
12. Проверка устройств защитного отключения.

Свидетельство выдано на основании протокола № 29-Л от « 23 » июля 2007г., комиссии, назначенной приказом руководителя Московского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора от 22.08.2006г. № 116.

Срок действия Свидетельства установлен до « 23 » июля 2008 г.



Заместитель руководителя

В.Л.Титов

Свидетельство продлено до « 23 » июля 2010 г.



М.П.

Подпись

В.Ф.Коробов

(Ф.И.О.)